



02  
Szivattyú helyiség  
146 m2

03  
Műhely  
55,85 m2

KAZÁN KÖRÖKBE ÉPÍTENDŐ HŐMENNYISÉG MÉRŐK:

Jel:	Hőmennyiség mérő típusa
Kazán 1 visszatérő:	SIEMENS hőmennyiségmérő Sitrans FUE380 ultrahangos mérőcsővel, UC50 digitális számitóművel DN200
Kazán 2 visszatérő:	SIEMENS hőmennyiségmérő Sitrans FUE380 ultrahangos mérőcsővel, UC50 digitális számitóművel DN200
Kazán 3 visszatérő:	SIEMENS hőmennyiségmérő Sitrans FUE380 ultrahangos mérőcsővel, UC50 digitális számitóművel DN100

KAZÁN KÖRÖKBE ÉPÍTENDŐ HŐMENNYISÉG MÉRŐK:

Jel:	Hőmennyiség mérő típusa
PÓLUS távvezeték:	SIEMENS hőmennyiségmérő Sitrans FUE380 ultrahangos mérőcsővel, UC50 digitális számitóművel DN250
I. távvezeték:	SIEMENS hőmennyiségmérő Sitrans FUE380 ultrahangos mérőcsővel, UC50 digitális számitóművel DN200
II: távvezeték:	SIEMENS hőmennyiségmérő Sitrans FUE380 ultrahangos mérőcsővel, UC50 digitális számitóművel DN200

M E G J E G Y Z É S:

- A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méretellenőrzést kell tartani!
- A hőmennyiségmérőkkel együtt a szakasz kizárhatóságát is meg kell oldani (pillangók)
- A beépíteti szerelvények kiszerezhetőségét oldható kötéssel kell biztosítani
- A tervek a műszaki leírással és költségvetéssel együtt határozzák meg az elvégzendő feladat tartalmát.

Rajz tárgya: SZ-SZ-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Kórház - 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. KÓRHÁZ - GŐZFEJLESZTÉS KÖZPONTI KAZÁNHAZ - TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSEK			Tervező: Pál László épületgépész mérnök G-T /15/0860 Nyíregyháza, Kert út 36. 06 70 620 4155 Rajzoló: Pál László		
Megrendelő: SZ-SZ-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.					
Méretarány: M 1:50	Rajzszám: G <sub>f</sub> -1	Dátum: 2017. szeptember			