



Jelmagyarázat:

	MEGLÉVŐ/MEGMARADÓ Középnomású mértetlen gázvezeték		Gömbcsap
	MEGLÉVŐ/MEGMARADÓ Kisnyomású mértetlen gázvezeték		Gázmérő
	MEGLÉVŐ/MEGMARADÓ Kisnyomású mért gázvezeték		Nyomásszabályzó
	TERVEZETT/ÚJ Kisnyomású mért gázvezeték		Szűkítő
	Telekhatár		Gázmágnes szelep
	Flexibilis bekötőcső		Kompenzátor
	Kiszellőző vezeték		

Tervezett gázkészülékek listája - GŐZKAZÁNHÁZ 1.
G100 gázmérő:

Típus:	Darab-szám:	Hőterhelése:	Gázcsatlakozás:	Fűtőcső csatlakozás:	Órai gázigény:
ÚJ/TERVEZETT CERTUSS JUNIOR 1300 típusú gyorsgőzfejlesztő, Qf=947kW,	2	947 kW	2 1/2"	DN350	2 x 94,6 m³/h
A Kazánházi gőzkazánok össz. gázfogyasztása: 189,2 m³/h					

Rajz tárgya: **SZ-SZ-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház**
Jósa András Kórház - 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
KÓRHÁZ - GŐZFEJLESZTÉS
MOSODAI KAZÁNHÁZ - GÁZ FÜGGŐLEGES CSŐTERV

Megrendelő: **SZ-SZ-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház**
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.

Méretarány:	M 1:50	Rajzszám:	G _g -2	Dátum:	2017. szeptember
-------------	--------	-----------	-------------------	--------	------------------

Tervező: **Pál László**
épületgépész mérnök
G-T /15/0860
Nyíregyháza, Kert út 36.
06 70 620 4155
Rajzoló: **Pál László**