


Jelmagyarázat:

-----	MEGLÉVŐ/MEGMARADÓ Kisnyomástú mérlelen gázvezeték	◻◻	Gömbcsap
-----	MEGLÉVŐ/MEGMARADÓ Kisnyomástú mért gázvezeték	◼	Gázmérő
-----	TERVEZETT/ÚJ Kisnyomástú mért gázvezeték	◼	Nyomásszabályzó
-----	Telekhatár	▴	Száktűz
-----	Flexibilis bekötőcső	◻	Gázmágnes szelep
-----	Kiszellőző vezeték	≡	Kompenzátor

Meglévő és Tervezett gázkészülékek listája - GŐZKAZÁNHÁZ 2.					
Típus:	Darab-szám:	Hőterhelés:	Gázcsatlakozás:	Fűtési csatlakozás:	Órai gázigény:
ÚJ/TERVEZETT CERTUSS JUNIOR 1000 típusú gőzgőzfejlesztő, Qf=728kW,	2	728 kW	2 1/2"	DN350	2 x 72,7 m³/h
A Kazánházi gőzkazánok össz. gázfogyasztása: 189,2 m³/h					



CERTUSS gyári gázágó szerelvényese:  
16 - gázszűrő  
17 - nyomásmérő  
18 - Kázi felzáró gömbcsap  
19 - Fűtési gáz-mágnesszelep  
20 - Fűtési gáz-száblírozószelep  
21 - gáz töltettség érzékelő  
22 - gyújtódó gáz-mágnesszelep  
23 - gyújtódó gáz-száblírozószelep  
24 - Fűtési gázágó  
25 - Fűtési gázágó  
94 - Kázi felzáró gömbcsap  
95a - Szellőztető vezeték előző szelap  
96\* - Nyomásmérő  
97\* - Nyomásszabályzó

01  
Kazánház  
409 m2

ÜGYELETTI FÜLKE

Rajz tárgya: SZ-SZ-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jósa András Kórház - 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. KÓRHÁZ - GŐZFEJLESZTÉS KÖZPONTI KAZÁNHÁZ - KAZÁNHÁZI GÁZ ALAPRAJZ			Tervező: Pál László épületgépész mérnök G-T /15/0860 Nyíregyháza, Kert út 36. 06 70 620 4155 Rajzoló: Pál László		
Megrendelő: SZ-SZ-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.					
Méretarány: M 1:50	Rajzszám: G <sub>g</sub> -1	Dátum: 2017. szeptember			