



J E L M A G Y A R Á Z A T :

— · — · — · — · —	Cirkulációs vezeték
-----	Hidegvíz vezeték
-----	Melegvíz vezeték
—————	Szennyvíz vezeték (PVC, KM-PVC)
▷▷	Elzáró szerelvény
▷	Viszacsapó szelep
✕	Beszabályozó szelep
◐ ◑	Szivattyú (Iker és Egyes)
◐ ◑	Hőszigetelés

M E G J E G Y Z É S:

- Nyomóvíz csatlakozásokat 10 mm víg. Polifoam anyagú szigeteléssel kell ellátni
- A csatlakozások hőátvezetését a végleges kialakítást figyelembe véve kompenzálni kell.
- A vízvezeték csatlakozásait a kivételével, a tervező engedélyével, optimalizálhatja.
- A gépészeti berendezések megrendelése előtt helyszíni méréseket kell tartani!
- A keringető szivattyúkat rezgésmentesen kell elhelyezni.
- A színteken történő csatlakozásnál a csatlakozásnál, a csatlakozás megakadályozó rezgésmentesítő szigetelést kell elhelyezni, tűzszakaszcsoatlakozásnál minősített tűzvédelmi tömítés kell.
- Elektronos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.
- A csatlakozások minőségi leírásával és költségvetéssel együtt határozzák meg az elvégzendő feladat tartalmát.

Rajz tárgya: SZ-SZ-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalka Kórház - 4700 Mátészalka, Kórház utca 2-4. KÓRHÁZ - FŰTÉS KORSZERŰSÍTÉS VÍZELLÁTÁS - FÜGGŐLEGES CSŐTERV			Tervező: Pál László épületgépész mérnök G-T /15/0860 Nyíregyháza, Kert út 36. Rajzoló: Pál László
Megrendelő: SZ-SZ-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.			
Méretarány: M 1:50	Rajzszám: G_{ves}-2	Dátum: 2017. szeptember	